

11. 03. 2021

Telefony:

- Informacja o numerach

wewnętrznych

- Dyrektor PSSE

- fax

- e-mail

- Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego

- e-mail

61 426 22 46

61 426 22 42 w.201

61 426 27 77

sekretariat@psse-gniezno.pl

61 426 22 42 w.210

nadzor.zapobiegawczy@psse-gniezno.pl

Wolynęło
ul. św. Wawrzyńca 18

62-200 Gniezno Zał.

www.psse-gniezno.pl

ON-NS.9022.5. 10.2021

oryginał/kopia-

Gniezno 10.03.2021 r.

Opinia sanitarna

Na podstawie art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 64 ust. 1 pkt 2 i 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo znak RRO 6220.1.2021.AK z dnia 24 lutego 2021 r. (wpływ 25.02.2021 r.) dotyczącym opinii co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 5 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości zlokalizowanych na działce nr 33/6 i 35/5 w miejscowości Graby.

Inwestor: EPLANT 29 Sp. z o. o. 30-109 Kraków ul. Salwatorska 14/310.

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstępuje od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Czarniejewo wystąpił z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, w sprawie wydania opinii co do konieczności sporządzenia i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW, składającej się z ok. 12500 szt. paneli, wybudowanych na łącznej pow. ok. 6,305 ha, z dopuszczeniem ich realizacji w pięciu etapach do 1 MW każdy. Dodatkowo zaprojektowano do 5 kontenerowych stacji transformatorowych oraz do 5 kontenerowych magazynów energii oraz budowę ogrodzenia, monitoringu, dróg dojazdowych, parkingów i placów manewrowych.

Inwestycja zlokalizowana będzie w otoczeniu terenów rolnych i zabudowy jednorodzinnej, a najbliższa zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest od granicy działki w odległości ok. 20 m od strony wschodniej i 65 m od strony zachodniej.

Z karty informacyjnej wynika, że projektowane przedsięwzięcie będzie bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi.

Ze względu na rodzaj i wielkość inwestycji oraz jej lokalizację, a także informacje zawarte w karcie informacyjnej opracowanej przez mgr inż. Dagmarę Topolską dla proponowanej inwestycji wymienionej w treści § 3 ust. 1, pkt. 54b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uwzględniając przedłożoną przez inwestora informację o przedsięwzięciu można przyjąć, iż skala i zasięg oddziaływania inwestycji na tereny zamieszkałe będzie znikomy i nie spowoduje pogorszenia jakości środowiska na terenie budowy.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czarniejewo
62-250 Czarniejewo ul. Poznańska 8
przesłano przez ePUAP

2. aa